番号	記号	名称	表示	備考	番号	記号	名称	表示	備考
1		パネル部		TS-034554M参照	8		アイボルト		着脱可
2	MCCB101	入力開閉器	[入力開閉器]	3P 50AF/40AT	9		扉		
3	MCCB102	出力開閉器	[出力開閉器]	3P 50AF/40AT	10	FAN	ファン		
4	MCCB103	保守開閉器	[保守開閉器]	3P 50AF/40AT	11		ベース		TS-035084M参照
5	SL1	受電表示灯	[受電]	白色	12	NP1	名称銘板		リチウムイオン蓄電システム
△1 6		入出力端子部		TS-039497M2参照	13	NP2	定格銘板		
7	MCCB1	蓄電池開閉器	[蓄電池開閉器1]	3P 250AF/250AT	14	NP3	名称銘板		蓄電池設備



左側面



正 面



右側面

質量：約650kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

番号	年月日	訂正記事	担当
△5			
△4			
△3			
△2	'25.06.19	固定穴について追記	吉田
△1	'25.03.05	端子詳細図番号変更	吉田

材料 Material	処理 Disposal	備考 Note
検図 馬詰 '24.10.04 / 設計 眞壁 '24.10.04 / 製図 吉田 '24.10.04 / 写図	単位 Unit m/m	個数 Article 数/台
3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale /	名称 Title YRW-1400-10SH-1PV-22PE 外形図[リチウムイオン蓄電システム]
		図番 Dwg.No. TS-039774M1

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation