番号	記号	名称	表示	備考
1		リチウムイオン蓄電システム		TS-039602M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039790M参照
3				
4				
5				



質量：約1100kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

番号	年月日	訂正記事	担当
5			
4			
3			
2	'25.07.02	固定ボルトについて追記	吉田
1	'25.03.07	図面番号変更	吉田

材料 Material	処理 Disposal	備考 Note

検図	設計	製図	写図
馬詰	眞壁	吉田	
'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04	

単位 Unit m/m

3角画法 3rd Angle Projection

個数 Article 数/台

尺度 Scale /

名称 Title YRW-1400-20KHW-3PV-45PE 外形図［リチウムイオン蓄電システム］

図番 Dwg.No. TS-039777M1

株式会社 YAMABISHI
YAMABISHI Corporation